

## **ОШ" ЂУРА ЈАКШИЋ"**

Број:218

Дана:13.05.2015.год.

ул. ЈНА 34

тел/факс:013/741-081

e-mail: osdjaksic@open.telekom.rs

сајт школе: www.os-djurajaksic.edu.rs

### **КОВИН**

На основу чл. 63., ст. 3., Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012), за јавну набавку бр. 10/2015 –НАБАВКА РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ Наручиоца ОШ "Ђура Јакшић", Ковин, ЈНА 34, Комисија за јавну набавку потенцијалном Понуђачу "Електроком" Београд, Неде Спасојевић 13 а, даје додатне информације и појашњења у вези са питањима постављеним путем меџа дана 04.05.2015.год., а ради припремања понуде

### **ПИТАЊА**

**Питање 1.** У делу конкурсне документације Инсталација прикључница не дају се цене за каблове пошто су они обухваћени позицијом 5 сегмента напојни каблови.

**Питање 2.** Шта обухвата позиција 2 сегмента инсталација прикључница, ако позиција не обухвата кабл, а према тексту позиције ни утичницу. која дословно гласи " Испорука материјала и израда монофазног прикључног веста у учионицама и канцеларијама каблом N2XH 3x2,5 без утичнице за повезивање климауређаја.. ком...26".

### **ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА ЗА ИЗМЕЊЕНУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

#### **1. Одговор на питање 1.**

Сви потрбни каблови су специфицирани у одељку предмера-напојни каблови.што се тиче дела инсталација прикључница пише испорука материјала и израда монофазног прикључног места у свакој просторији каблом N2XH 3x2,5 са модуларном утичницом, ИЛИ СЛИЧНОМ (MGU63 приоз.SE). Што зна да се ради само о испоруци и уградњи утичнице, јер је кабл већ спрцифициран у одељку за каблове.

#### **2. Одговор на питање 2.**

Постоји и та ставка и она је тачно дефинисана текстим. Уколико сматрате да ту немате никаквог трошка, ви и немојте да је обрачунате.

Клима уређаји се повезују директно, па се кабл који напаја клима уређај, а иде из одређене RT, мора завршити на месту где ће бити уређај поштујући прпоисе и стандарде за постављање NN инсталација и естецки.

Председник  
Комисије за јавну набавку

---

Секелъ Јожеф